

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
ai requisiti del D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Termico Energia 2.0)

La presente dichiarazione attesta la conformità ai requisiti previsti dal **D.M. 16 Febbraio 2016** *“ Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonte rinnovabile ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni ”* con specifico riferimento alle caldaie alimentate a biomassa solida combustibile .

Modello	KOMPAKTA 14
Tipologia prodotto	Caldaia a combustibile solido con alimentazione automatica
Norma di riferimento	EN 303-5/2012
Laboratorio notificato ed accreditato	Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Numero di Test Report	2002658
Potenza termica nominale	14,73 kW
Combustibile	Pellet di legna Classe A1-A2 cfr. UNI ESO 17225-2

Requisiti D.M. 16 Febbraio 2016 CONTO TERMICO ENERGIA 2.0		Valore misurato/calcolato alla Potenza Nominale con concentrazione volumetrica residua di Ossigeno pari al 13%
Rendimento termico utile*	≥ 88,33 %	90,13 %
Particolato Primario**	≤ 20 mg/Nm3	19,9 mg/Nm3
CO***	≤ 250 mg/Nm3	150 mg/Nm3
<small>*calcolato secondo la formula $\eta = 87 + \log (P_n)$ **calcolato secondo la CSN EN 303-5/2013 - EN 303-5/2012 *** calcolato secondo la CSN EN 303-5/2013 - EN 303-5/2012</small>		

L'apparecchio domestico **KOMPAKTA 14**

- è conforme alla Classe 5 della norma EN 303-5/2012;
- rispetta i requisiti di Rendimento previsti dal D.M. 16 Febbraio 2016 ;
- rispetta i limiti alle Emissioni riportati in Tabella 15 , Allegato II , D.M. 16 Febbraio 2016;
- accede al Coefficiente premiante **Ce = 1** (Tabella 12 , Allegato II , D.M. 16 Febbraio 2016);
- in caso di **fabbisogno minimo di riscaldamento dell'edificio** (rif. UNI TS 11300 con asseverazione del Progettista e/o di un Tecnico Abilitato), superiore alla potenza minima utile del generatore medesimo , è in grado di ridurre al minimo i cicli di accensione/spegnimento in virtù della funzione inerziale garantita dal volume di fluido contenuto in caldaia , e pertanto soddisfa i requisiti richiesti (Allegato I , capitolo II, paragrafo 2.2., lettera A, punto IV) **anche in impianti che non presentino alcun volume di accumulo inerziale esterno** .

San Salvatore Telesino 05.11.2018

Amministratore Unico

