

**Dichiarazione di Conformità**  
ai requisiti richiesti per detrazioni fiscali **ECOBONUS – BONUS CASA**

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo

**KOPERNIKO GOLD 26**

2. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata

Caldaia a combustibile solido ( pellet di legna) con alimentazione automatica

3. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5)

**Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.**  
Via Cese Nove – Zona Industriale  
82030 San Salvatore Telesino (BN) - ITALIA

4. Norma armonizzata  
Laboratorio notificato  
Rapporto di Prova

**EN 303-5:2021**  
**1837**  
**DI 437/30 30.06.2026**


5. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                  | Prestazioni                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Resistenza al fuoco                                         | <b>A1</b>                                      |                                |
| Distanza da materiali combustibili (distanza minima in mm)  | Fronte : <b>1000</b> – altri lati : <b>200</b> |                                |
| Rischio fuoriuscita combustibile                            | Conforme                                       |                                |
| Emissione prodotti della combustione:                       | Carico nominale                                | Carico ridotto                 |
| CO (rif. al 13% O <sub>2</sub> )                            | <b>19,11 mg/Nm<sup>3</sup></b>                 | <b>31,26 mg/Nm<sup>3</sup></b> |
| NOx (rif. al 13% O <sub>2</sub> )                           | <b>92,49 mg/Nm<sup>3</sup></b>                 | <b>80,81 mg/Nm<sup>3</sup></b> |
| OGC (rif. al 13% O <sub>2</sub> )                           | <b>0,92 mg/Nm<sup>3</sup></b>                  | <b>4,95 mg/Nm<sup>3</sup></b>  |
| PP (rif. al 13% O <sub>2</sub> )                            | <b>4,12 mg/Nm<sup>3</sup></b>                  | <b>6,28 mg/Nm<sup>3</sup></b>  |
| PP con filtro antiparticolato (rif. al 13% O <sub>2</sub> ) | <b>0,39 mg/Nm<sup>3</sup></b>                  | <b>0,56 mg/Nm<sup>3</sup></b>  |
| Temperatura superficiale                                    | Conforme                                       |                                |
| Sicurezza elettrica                                         | Conforme                                       |                                |
| Accessibilità e pulizia                                     | Conforme                                       |                                |
| Massima pressione di esercizio                              | <b>2,5 Bar</b>                                 |                                |
| Resistenza meccanica (per sorreggere la caldaia)            | <b>N.D</b>                                     |                                |
| Prestazione termiche:                                       | Carico nominale                                | Carico ridotto                 |
| Potenza                                                     | <b>26,84 kW</b>                                | <b>7,36 kW</b>                 |
| Rendimento                                                  | <b>94,84%</b>                                  | <b>96,30%</b>                  |

Rilasciato ai sensi dell'art. 16 bis del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 , della Legge di Bilancio n. 145/2018 e della Legge di Bilancio 77/2020 e successive modificazioni.

San Salvatore Telesino, 25.07.2026

Amministratore Unico



**Costruzioni Tecniche Meccaniche s.r.l.**

Via Cese Nove – Zona Industriale – 82030 San Salvatore Telesino BN – Italy

Tel./Ph.: +39 0824 948016 Fax: +39 0824 948499

E-mail: [info@ctm-italia.it](mailto:info@ctm-italia.it)

P.IVA: 01504940626

[www.ctm-italia.it](http://www.ctm-italia.it)