„ITEM Consult"Ltd

Sofia 1220, 8, Istoria Slavianobulgarska Blvd., Bulgaria

CERTIFICATION, TESTING, SUPERVISION OF DEVICES WITH INCREASED RISK

№DI-148/04.02.2026

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

ai ai requisiti del D.M. 07.08.2025 (Conto Termico 3.0)

Product type:	**Boiler for local heating with a pellet burner**
Tipo di prodotto:	*Caldaia per riscaldamento locale con bruciatore a pellet*
Type:	**Solid fuel water boiler (pellets) with automatic loading**
Tipo:	*Caldaia a combustibile solido (pellet) con caricamento automatico*
Model(s):	**Magikfire Gold 25; № CTMMGKGOLD252023**
Modello/i:	
Manufacturer:	**Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.**
Costruttore:	Via Cese Nove, s.n.c - Zona Industriale 82030 San Salvatore Telesino (BN) - ITALIA

Test carried out according to the Ministerial Decree of 7th August 2025 (CONTO TERMICO 3.0) Thermal Account, and relevant annexes, laying the upgrade of discipline for innovation ofsmall measures increasing energy efficiency and for the production of thermal energy from renewable sources , for the purpose of verifying threshold requirements for access to incentives related to measures referred to in article 8,paragraph 1, point c) of DM 7th August 2025 (Annex 1 "eligibility of interventions",Clause 3, Sub-clause 3.2,) – Annex 2 "methodology of calculation of incentives",Clause 2, Sub-clause 2.3)

Prove eseguite in accordo al Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2025 (CONTO TERMICO 3.0), e relativi allegati, recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili , ai fini della verifica dei requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del DM 7 agosto 2025 (Allegato 1 "criteri di ammissibilità degli interventi", Articolo 3, Sottoarticolo 3.2,) – Allegato 2 "metodologia di calcolo degli incentivi", Articolo 2, Sottoarticolo 2.3)

Test Results:	**Ratings and test results are reported on page 2**
Risultati della Prova:	**Caratteristiche nominali e risultati di prova sono riportati a pagina 2**

Technical Specifications/Standards: **БДС EN 303-5:2021+A1:2022 (1)**
Specifiche tecniche/norme:

This Assurance is based on a Test Report issued by **"ITEM Consult" Ltd. Sofia 1220, bul. Istoria Slavianobulgarska. № 8**
Il presente Certificato è basato su un rapporto di prova emmeso da

This document is composed of 2 pages including 0 annexes
Questo documento è composto da 2 pagine comprendenti 0 allegati

„ITEM Consult"Ltd

Sofia 1220, 8, Istoria Slavianobulgarska Blvd., Bulgaria

CERTIFICATION, TESTING, SUPERVISION OF DEVICES WITH INCREASED RISK

Test Report Reference №: **№ 053/08.09.2023 REV.1 / DI-166/18.07.2025**
Riferimento Rapporto di Prova:
Nominal heat output: **25.70 kW**
Potenza termica nominale

	Nominal Heat output Measured value at 13% O_2	D.M. 7 Agosto 2025 According to D.M. 186/2017- Class 5 STELLE	Comply
Efficiency η *Rendimento*	**93.67 %**	**≥ 92 %**	**yes**
CO emission CO *Emissioni di CO*	**14.65 mg/Nm³**	**≤ 25.00 mg/Nm³**	**Yes**
OGC emission OGC *Emissioni di COT*	**3.64 mg/Nm³**	**≤ 5 mg/Nm³**	**Yes**
NOx emission NOx *Emissioni di NOx*	**115.58 mg/Nm³**	**≤ 120 mg/Nm³**	**Yes**
Primary dust emission PP *Emissioni di particolato primario*	**4.89 mg/Nm³**	**≤ 10.00 mg/Nm³**	**Yes**
Rewarding factor Ce *Coefficiente premiante*	**1.5**	**1.5**	

A sample of above product was found to be in compliance with the Standard and Technical Specification:

Un campione del prodotto sopra specificato è stato provato ed è risultato conforme alla Norma ed alla Specifica Tecnica: **БДС EN 303-5:2021+A1:2022 (1)**

For additional informations and test results, see test repot(s) № 053/08.09.2023 REV.1 / DI-166/18.07.2025,
issued by "ITEM Consult"

Ulteriori informazioni sui risultati di prova sono riportati nel rapport di prova № 053/08.09.2023 REV.1 / DI-166/18.07.2025 emesso da "ITEM Consult"

2026-02-04

Manager:.....
/M. Sc. I. Vasilev /

"ИТЕМ Консулт" ЕООД София

This Test Certificate is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the specified Technical Specifications/Standards. It does not imply judgment on the production and it does not permit the use of mark of conformity. Only full reproductions of this Certificate are allowed without written permission of "ITEM Consult" The authenticity of this Certificate and its verified by contacting "ITEM Consult", responsible for this Statement of conformity.

Questo Certificato di Prova è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrspondenti normel/specifiche tecniche citate. Esso non implica un qiudizio sulla produzione e non permette l'uso di un marchio di conformià. Solo la completa riproduzione di questo Certificato è permessa senza l'autorizzazione scritta di "ITEM Consult", L'autenticita di questo certificato e del suo contenuto può essere verificata contattondo "ITEM Consult", responsabile della presente confotmità . .